

Tobias Schneider

Von: Barthel, Mathias <Barthel@woelfel.de>
Gesendet: Freitag, 5. Februar 2021 08:19
An: Tobias Schneider
Cc: Eckert, Leo; Ingrid Reifenscheid-Eckert
Betreff: AW: Markt Willanzheim, Baugebiet Sommerried II - Lärmtechnische Untersuchung

Sehr geehrter Herr Schneider,

wie telefonisch besprochen haben wir uns die zu erwartenden Geruchsimmissionen durch die Hühnerhaltung östlich des Plangebiets überschlägig angesehen.

Die Ergebnisse zeigen, dass auch bei Annahme der größeren Tierzahl (1.200 Legehennen in Freilandhaltung zzgl. Stall und Festmistlager) keine lufthygienischen Konflikte im Plangebiet zu erwarten sind.

Bei der Berechnung handelt es sich um eine überschlägige Betrachtung, bei der die Meteorologie eines aus unserer Sicht übertragbaren Standortes verwendet wurde. Auf Grund der konservativen Vorgehensweise (1.200 Tiere) und der rel. geringen prognostizierten Geruchsstundenhäufigkeit im Plangebiet (max. 5 % der Jahresstunden) ist aus fachlicher Sicht keine detaillierte Untersuchung notwendig.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

i.V.

Mathias Barthel

Dr. rer. nat.

Handlungsbevollmächtigter

Luftschadstoffe

Head

Air pollutants

Tel.: +49 (931) 49708 - 332

Fax: +49 (931) 49708 - 150

E-Mail: barthel@woelfel.de

www.woelfel.de



Wölfel Engineering GmbH + Co. KG
Max-Planck-Str. 15
97204 Höchberg
Germany

Registergericht: AG Würzburg, HRA 4087 | Geschäftsführer: Dr.-Ing. Steffen Pankoke
Komplementärin: Wölfel Engineering Verwaltungs-GmbH | Registergericht: AG Würzburg, HRB 3886